

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная)
школа городского округа Стрежевой»
(МОУ «СКОШ»)

636783. Томская область, г. Стрежевой
Ул. Викулова 1/2

skosh@guostrj.ru

Тел/факс. 5-73-07

Исх. № 32 от 02.03.2026

Главному Специалисту-эксперту
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора
по Томской области в г.Стрежевом
Д.В. Переваловой

Предоставляем информацию по выполнению Предписания от 10.11.2025г.
об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Ответственный	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1. На основании абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в коридоре 2 этажа, классе музыки, классе робототехники кабинет № 7 устранить дефекты/повреждения отделки потолка.	Кустышева Г.С.	01.03.2026	Выполнено
2. На основании п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 в классе печатник устранить дефект/повреждение линолеума (стык не прилегает плотно).	Кустышева Г.С.	01.03.2026	Выполнено
3. На основании п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 вытяжную вентиляционную решётку в классе детских инициатив кабинет № 17 очистить от загрязнений немедленно	Кустышева Г.С.		Выполнено
4. На основании п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в кабинете № 6 переместить кулер от окна (подвергается попаданию прямых солнечных лучей) немедленно	Кустышева Г.С.		Выполнено
5. На основании 1.5 СП 2.4.3648, п. 62, п. 64 СанПиН 3.3686-21 в личных медицинских книжках сотрудников устранить отсутствие информации о вакцинации/ревакцинации, а именно: о специфической профилактике дифтерии, столбняка (Мелитдинова Е.Л. 2004 г.р., Киндт 1990 г.р., Ханбекова Е.О. 1992 г.р.), о специфической профилактике гепатита (Мелитдинова Е.Л. 2004 г.р.), о специфической профилактике кори (Мелитдинова Е.Л. 2004 г.р., Загуляева Т.Н.	Кустышева Г.С.	01.03.2026	Выполнено

1977 г.р.)			
6. На основании абз. 2 п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, раздела V п. 98, таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 в обследованных помещениях МОУ «СКОШ» привести в соответствие параметры микроклимата (температура воздуха и относительная влажность воздуха в кабинете № 4, а также относительная влажность воздуха в кабинете № 6)	Кустышева Г.С.	01.03.2026	Выполнено

Перечень прилагаемых документов:

1. Скан-копии медицинских книжек работников: Мелетдиновой Е.Л., Киндт Р.В., Ханбековой Е.О., Загуляевой Т.Н.
2. Подтверждающие фотографии.
3. Скан-копия договора № 028-26 С/ХЛ на проведение лабораторных исследований, измерений, испытаний.

Директор



В.В. Яхно